

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	0,006
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	354
а) взвешенные вещества	133
б) БПК5	95
в) аммоний-ион	92,32
г) нитрит-анион	65,88
д) фосфаты (по Р)	69,76
е) нефтепродукты	59,6
ж) микробиология	0
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	242
а) взвешенные вещества	45
б) БПК5	46
в) аммоний-ион	42
г) нитрит-анион	36
д) фосфаты (по Р)	36
е) нефтепродукты	43
ж) микробиология	0
б) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	1 месяц