

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал "Елизовский" муниципального унитарного предприятия Петропавловск-Камчатского городского округа "Петропавловский водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Водопроводно-канализационный цех "Корякский"					
1. Мастер	При работах на объектах канализации и водоснабжения в условиях недостаточной освещенности использовать переносные светильники местного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
<i>Содержание и ремонт канализации п. Коряки</i>					
2. Машинист насосных установок	Принять меры по увеличению искусственной освещенности производственных помещений КНС. Использовать переносные светильники местного освещения.	Увеличение искусственной освещенности			
3. Слесарь-ремонтник	Принять меры по приведению параметров микроклимата машинного отделения КНС в соответствие с нормами	Обеспечение нормального температурного режима			
	Принять меры по увеличению искусственной освещенности производственных помещений КНС и очистных сооружений. Использовать переносные светильники местного освещения.	Увеличение искусственной освещенности			
4. Слесарь аварийно-восстановительных работ канализационной сети	Принять меры по увеличению искусственной освещенности производственных помещений КНС. Использовать переносные светильники местного освещения.	Увеличение искусственной освещенности			
5. Оператор очистных сооружений	Принять меры по увеличению искусственной освещенности помещений очистных сооружений. Использовать переносные светильники местного освещения.	Увеличение искусственной освещенности			
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Принять меры по увеличению искусственной освещенности производственных помещений КНС и очистных сооружений. Использовать переносные светильники местного освещения.	Увеличение искусственной освещенности			
7. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-	Принять меры по увеличению искусственной освещенности производственных помеще-	Увеличение искусственной освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Тике	Принять меры по приведению параметров микроклимата машинного отделения КНС в соответствие с нормами	Обеспечение нормального температурного режима			
	Наименование мероприятия КНС и очистных сооружений. Использовать переносные светильники местного освещения.				

Дата составления: 06.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)
 Главный инженер

 (подпись)
 Пенчук С. Н.
 (Ф.И.О.)

 (дата)
 20.06.15

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)
 Ведущий специалист по ГО и ЧС

 (подпись)
 Матвеев С. А.
 (Ф.И.О.)

 (дата)
 20.06.15

 (должность)
 Ведущий специалист по кадрам

 (подпись)
 Проценко Н. В.
 (Ф.И.О.)

 (дата)
 20.06.15

 (должность)
 Мастер ВКЦ "Коряжский"

 (подпись)
 Зуйков А. В.
 (Ф.И.О.)

 (дата)
 20.06.15

 (должность)
 Представитель первичной профсоюзной организации

 (подпись)
 Березань С. В.
 (Ф.И.О.)

 (дата)
 30.06.2015

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 (№ в реестре экспертов)

 (подпись)
 Сеницын В. С.
 (Ф.И.О.)

 (дата)
 06.03.2015