

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	7,67
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	900
а) взвешенные вещества	204
б) БПК5	204
в) аммоний-ион	132
г) нитрит-анион	132
д) фосфаты (по Р)	132
е) нефтепродукты	96
ж) микробиология	0
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	68
а) взвешенные вещества	12
б) БПК5	12
в) аммоний-ион	12
г) нитрит-анион	10
д) фосфаты (по Р)	10
е) нефтепродукты	12
ж) микробиология	0
б) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	1 месяц